
作業工程

予想される災害


4. ダメ孔建込み、階段部分建込み組立作業 (1)ダメ孔建込み



・開口部からの墜落

- ・専用ピンを使用せず倒壊
- ・サポートの沈下による倒壊
- ・振れ止め金物の不備による倒壊
- •専用ピンを使用せず倒壊

(2)階段部分の建込み



・足場からの墜落

- ・変形により型枠倒壊
- ・傾斜スラブから滑って墜落
- ・釘打ち機誤射による、手指打抜く

□重点ポイント

階段施工時の約束事 踏面のセパレーターは、飛出ない様、 ポカリセパを使用する事